

GR.6220.2.5.2015

Chojnów, dnia 14.04.2015 r.

## Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia p.n. **„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych tj.: dwóch studni głębinowych, zastępczych nr 3z/10 i 8a`/10 zbudowanych do głębokości 38,0 i 39,0 m p.p.t. o wydajności Q =25,0 i 8,0 m<sup>3</sup>/h, zlokalizowanych w miejscowości Chojnów przy ul. Bielawskiej na działce gruntowej nr 57, obręb 1 miasta Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie”**

### postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych tj.: dwóch studni głębinowych, zastępczych nr 3z/10 i 8a`/10 zbudowanych do głębokości 38,0 i 39,0 m p.p.t. o wydajności Q =25,0 i 8,0 m<sup>3</sup>/h, zlokalizowanych w miejscowości Chojnów przy ul. Bielawskiej na działce gruntowej nr 57, obręb 1 miasta Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie”.**

### Uzasadnienie

Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych tj.: dwóch studni głębinowych, zastępczych nr 3z/10 i 8a`/10 zbudowanych do głębokości 38,0 i 39,0 m p.p.t. o wydajności Q =25,0 i 8,0 m<sup>3</sup>/h, zlokalizowanych w miejscowości Chojnów przy ul. Bielawskiej na działce gruntowej nr 57, obręb 1 miasta Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie”.**

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W dniu 2 marca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania strony zostały poinformowane poprzez doręczenie zawiadomienia stronom i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz umieszczenie na stronie bip miasta Chojnowa.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych tj.: dwóch studni głębinowych, zastępczych nr 3z/10 i 8a`/10 zbudowanych do głębokości 38,0 i 39,0 m p.p.t. o wydajności Q =25,0 i 8,0 m<sup>3</sup>/h,**

zlokalizowanych w miejscowości Chojnów przy ul. Bielawskiej na działce gruntowej nr 57, obręb 1 miasta Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem ZNS-710-1-12/2009/15 z dnia 19 marca 2015 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem WOOS.4240.150.2015.AW.1 z dnia 23 marca 2015 roku stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz uzgodnień wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch studni głębinowych na istniejącym miejskim ujęciu wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie na działce nr 57, obręb 1. Aktualnie eksploatowane są tylko dwie studnie nr 3s/70 oraz 2a'/02. Nowym otworom studni zastępczych nadano nr 3z/10 o głębokości 38 m p.p.t. i wydajności eksploatacyjne  $Q=25,0 \text{ m}^3/\text{h}$  i nr 8a'/10 o głębokości 39 m p.p.t. i wydajności eksploatacyjne  $Q=8,0 \text{ m}^3/\text{h}$ . Cała powierzchnia działki nr 57 wynosi 3.4208 ha. Oprócz studni głębinowych na terenie znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, do którego dostarczana jest podziemnymi rurociągami woda z tych studni, drogi dojazdowe i zbiornik. Obszar projektowanych robót hydrologicznych znajduje się ok. 750 m na północ od centrum miasta Chojnowa, w zachodniej części ul. Bielawskiej. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi obszar rolniczy.

W celu zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem (głównie z potencjalnych źródeł antropogenicznych) planowana jest obudowa otworów z elementów żelbetonowych oraz wykonanie betonowej opaski o szerokości ok. 1 m wokół studni. W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, a także niedopuszczenia do obniżenia poziomu wód gruntowych zostaną zastosowane pompy głębinowe o wydajności dostosowanej do wydajności eksploatacyjnej studni.

Biorąc po uwagę fakt, że planowana inwestycja nie przyczyni się do odwodnień poziomu cechsztyńskiego w kopalniach podziemnych złóż miedzi występujących na tym terenie, uznać należy, iż nie powinna ona wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny wskazanej, jednolitej części wód powierzchniowych, a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji będą generowane ścieki technologiczne wytwarzane w procesie uzdatniania wody w postaci popłuczyn z płukania filtrów, które po ich oczyszczeniu w trzykrotnym odstojniku zostaną skierowane do rowu melioracyjnego, a następnie do potoku Karkoszka. Natomiast zarówno wody deszczowe pochodzące z odwodnień dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody, jak i ścieki sanitarne z pomieszczeń stacji odprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym nie powinno to zmienić chemizmu wód.

Ponadto w czasie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas. Źródłem hałasu będą prace ziemne, prace montażowe, urządzenia mechaniczne. Jednak, ze względu na lokalizację inwestycji na Stacji Uzdatniania Wody poziom dźwięku nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących norm hałasu dla terenów chronionych akustycznie.

Faza realizacji wiąże się także z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz z pyleniem z powierzchni terenów objętych robotami ziemnymi. Inwestor zamierza stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. Emisja będzie posiadała charakter przejściowy, lokalny i zakończy się wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Podczas eksploatacji ujęcia wody nie będą występowały dodatkowe emisje zanieczyszczeń do powietrza, bowiem pompy będą zasilane energią elektryczną.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania inwestycji stwierdzono, iż z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz ograniczoną ingerencję inwestycji w warunki środowiskowe występujące na terenie działki gdzie będzie realizowana inwestycja należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

### POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie służy prawo wniesienia zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.



BURMISTRZ  
*Jan Serkies*  
mgr Jan Serkies

#### Otrzymuje:

1. Strony postępowania (wg wykazu pozostającego w aktach sprawy).
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
4. a/a.

Spółka ds. Ochrony Środowiska  
i Reagowania Kryzysowego  
*Jadwiga Malik*